

Poznań, 2020-11-12

Numer pisma: DW/IBM/582/85805/2020

Numer sprawy: IBM/80-2/2012/2020

**Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki
Sportu i Rekreacji
Spychalskiego 34
61-553 Poznań**

Dotyczy: korekty warunków technicznych (znak DW/IBM/582/78754/2020) przyłączenia do sieci wodociągowej oraz informacji o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej inwestycji polegającej na budowie torów łuczniczych (strzelnicy) wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym na terenie działek nr geod.: 17/2, 18/2, 3/19 przy ul. Droga Dębińska 27 w Poznaniu, w zakresie zapisu o zapewnieniu ilości wody na cele przeciwpożarowe.

W odpowiedzi na pismo znak L.dz. AK/1028/X/2020 z dnia 22.10.2020r. oraz w nawiązaniu do warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz informacji o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej inwestycji polegającej na budowie torów łuczniczych (strzelnicy) wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym na terenie działek nr geod.: 17/2, 18/2, 3/19 przy ul. Droga Dębińska 27 w Poznaniu, wydanych pismem znak DW/IBM/582/78754/2020 dnia 16.10.2020r. informujemy, że korygujemy ww. warunki w zakresie zapisu o zapewnieniu ilości wody na cele przeciwpożarowe tj.:

Istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 500mm z rur żeliwnych w ul. Droga Dębińska zapewni wydajność na cele przeciwpożarowe zewnętrzne w ilości $q_s=20\text{dm}^3/\text{s}$, przy ciśnieniu 0,2 MPa (prawdopodobnie będzie istniała konieczność poboru wody z więcej niż jednego hydrantu na ww. sieci) przy czym, podczas usuwania awarii i prowadzenia niezbędnych prac eksploatacyjnych w tym rejonie może wystąpić zmniejszony wypływ z hydrantu, przy mniejszym ciśnieniu wypływu.

Pozostałe zapisy w warunkach technicznych znak DW/IBM/582/78754/2020 z dnia 16.10.2020r. pozostają bez zmian.

Zatwierdziła Emilia Skupio

Główny Specjalista ds. Warunków Technicznych

Sprawę prowadziła: Anita Jałoszyńska, tel.: 61-83-59-322

e-mail: anita.jaloszyńska@aquanet.pl